



UWAGA:

- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000.
- Dokładne rzędne istniejącego uzbrojenia należy ustalić metodą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie i ewentualnie wprowadzić korektę pod nadzorem projektanta.
- Planowe sterzowanie z uzbrojeniem podziemnym wykonać z zasobnikiem odległości bezpiecznej min. 0,2 m od skrajni przewodu kanalizacyjnego do kolidującego uzbrojenia.
- W miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem i w pobliżu budynków wykopy wykonywać sposobem ręcznym.
- Rurociągi układać na podspocy płaskowej gr. 20 cm.
- Podporki i zasypka płaskowa Is = 0,95.
- Zasypywanie wykopu górnem G1 zagęszczanym warstwami 30 cm do Is = 1,00.
- Pozostałe oznaczenia i uwagi jak na rys. nr 1.

Odśwież: ST - S8 - S13 - T3

ZAGŁAD USŁUG TECHNICZNYCH	
INWESTOR	OK Spółdzielnia ZDR 64 - 880 Trzebiatka
OBIEKT	Główny kanalizacyjny (projektowany) i kanalizacyjny (istniejący) w miejscowości Trzebiatka
ADRES OBIEKTU	ul. Światowida 22B, 64-880 Trzebiatka
MAJĄTKU	PROJEKTOWA I RYSUNKU
PROJEKTOWA	mgr inż. Janina Kozłowska
RYSUNKU	mgr inż. Janina Kozłowska
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kozłowski
SPRAWOWZ.	mgr inż. Tomasz Kozłowski